




Valparaíso, 25 de julio de 2005
GRIP-116/2005

Señor
Luis Sánchez Castellón
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Energía
Teatinos 120
Santiago

De nuestra consideración:

En relación con el proceso de Licitación del "Estudio de Transmisión Troncal", enviamos en anexo adjunto, dentro del plazo y según formato establecido en la Resolución Exenta N° 390, del 29 de junio de 2005, las observaciones preparadas por Chilquinta Energía S.A. al documento "Bases Técnicas y Administrativas Preliminares del Proceso de Licitación: Estudio de Transmisión Troncal".

Sin otro particular saluda atentamente a usted,



Sergio Barrientos Burgué
Gerente de Regulación, Ingeniería y Planificación

Dirección: General Cruz 222 • Casilla 12 V
Fono: (56-32) 452 000 • Fax: (56-32) 231 171
Valparaíso • Chile • www.chilquinta.cl

**FORMULARIO DE OBSERVACIONES A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PRELIMINARES
DEL PROCESO DE LICITACIÓN**

ESTUDIO TRANSMISIÓN TRONCAL

<u>DISPOSICIÓN OBSERVADA DE LAS BASES</u>	<u>OBSERVACIÓN</u>	<u>PROPUESTA</u>
1.- Capítulo I Punto 3 "Consultas y Aclaraciones" Página 4	Se solicita que la CNE no se reserve el derecho a convocar a una única reunión aclaratoria, sino más bien se realice bajo todo evento.	Excluir del tercer párrafo la frase "se reserva el derecho de convocar", y reemplazarla por "convocará"
2.- Capítulo I Punto 14 "Mecanismos de aceptación y pago del estudio" Página 11	Dada la importancia del estudio, se considera conveniente que las decisiones del Comité no sean adoptadas sólo por la mayoría del Comité.	Reemplazar del párrafo la frase: "por la mayoría de los miembros del Comité", por, "y al menos el 75 % de los miembros del Comité"
3.- Capítulo I Punto 17 "Propiedad Intelectual" Página 12	Al indicar que los informes, estudios, planillas de cálculo, etc. tendrán un carácter público y quedarán en poder de la CNE para su difusión, no asegura que todos los participantes e instituciones interesadas tengan un acceso expedito y total a la información.	En el primer párrafo, se elimina punto aparte e inmediatamente a la frase "quedará en poder de la CNE para su difusión", se adiciona "íntegra a participantes e instituciones interesadas en un plazo no mayor a 2 días"
4.- Capítulo II Parte II - Punto 2 A.2 "Valor de Servidumbres" Página 21	Con el fin de homogeneizar criterios en esta materia, se sugiere extender la valorización a precios de mercado de todas las servidumbres efectivamente pagadas, a aquellas instalaciones existentes al 13 de Marzo de 2004.	Excluir del primer párrafo frase: "por instalaciones habilitadas con posterioridad al 13 de marzo de 2004" Además, eliminar todo el segundo párrafo.
5.- Capítulo II Parte II - Punto 3 "Determinación del costo de operación, mantención y administración (COMA) por tramo" Página 23	De manera de dar una estabilidad a las condiciones del estudio de transmisión troncal, se sugiere validar y privilegiar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias, en desmedro, de las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) vía resoluciones.	Eliminar frase: "así como las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) a través de las resoluciones evacuadas por este organismo a estos efectos".
6.- Capítulo II Parte III – Punto 1 "Consideraciones Generales" Página 26	Se menciona que el análisis se realizará conforme a las condiciones básicas de seguridad y calidad de servicio establecidas en las Bases	Recomendamos especificar que el análisis debe ser realizado tanto en régimen permanente como transitorio, es decir, incluyendo eventuales contingencias en la operación del sistema.
7.- Capítulo II Parte III - Punto 2 c) "Costo Esperado de Inversión, Operación y Falla" Página 27	Dado que el horizonte de evaluación es de 10 años, podría resultar que las inversiones de expansión óptimas se fundamenten demasiado en sus valores residuales. Esta consideración podría prestarse para problemas en el dimensionamiento económico de las instalaciones. Se sugiere extender el plazo de análisis del estudio de 10 años a 20 años	Reemplazar en el segundo párrafo del Punto 1 de la Parte III (página. 26) la frase "un período de análisis de diez años" por "un período de análisis de veinte años"

<u>DISPOSICIÓN OBSERVADA DE LAS BASES</u>	<u>OBSERVACIÓN</u>	<u>PROPUESTA</u>
8.- Anexo 3 "AVNR + COYM actuales y Valor de Servidumbres" Página 48	Al parecer existe una equivocación en la fecha de indexación indicada en el punto 2.	Reemplazar "31 de diciembre de 2005" por ""31 de diciembre de 2004"

<u>OBSERVACIONES RESPECTO DE MATERIAS NO CONSIDERADAS</u>	<u>OBSERVACIÓN</u>	<u>PROPUESTA</u> (Indicar ubicación dentro de las bases)
1.- Método de prorrata del COMA de instalaciones comunes en subestaciones troncales.	No esta definida la metodología y criterio de prorrata (número de paños, superficie, costos, etc.) a aplicar en el COMA de las instalaciones comunes de las subestaciones troncales.	Incluir el siguiente párrafo: "El COMA de las instalaciones comunes en subestaciones troncales, deberá ser prorrateado para cada tramo de transmisión troncal según criterios fundados del consultor" Ubicación dentro de las bases: "Capítulo II - Parte II - Punto 3 "Determinación del costo de operación, mantención y administración (COMA) por tramo" - Página 23 (último párrafo)"
2.- Método de prorrata del COMA de instalaciones comunes en subestaciones limítrofes.	Caso particular de la observación 2. Considerando que existen subestaciones troncales limítrofes, cuyo lado alta es troncal, y lado de baja es adicional o subtransmisión, donde no existen obligaciones a valorizan la totalidad de sus instalaciones comunes (porque no toda es troncal), ni una metodología clara respecto a la asignación del COMA de las instalaciones comunes, deben ser expuestos estos tópicos en las bases.	Incluir el siguiente párrafo: "El COMA de las instalaciones comunes en subestaciones limítrofes, deberá ser prorrateado para cada tramo de transmisión troncal según criterios fundados del consultor" Ubicación dentro de las bases: "Capítulo II - Parte II - Punto 3 "Determinación del costo de operación, mantención y administración (COMA) por tramo" - Página 23 (último párrafo)"