Asunto: RE: Postes metálicos y cables
De: Mauricio Camposano Ibarra <mcamposanoi@cgetransmision.cl>
Fecha: Tue, 26 Jan 2010 16:16:42 -0300
Para: Karla Escobar <karla.escobar@alvyasociados.cl>
CC: "Jofre Utreras, Pablo Antonio, CHILECTRA" <paju@chilectra.cl>, Nelson Antillanca Espina <nantillanca@cgetransmision.cl>, "Reid Macho, Tomas Francisco, CHILECTRA" <tfrm@chilectra.cl>

Estimada Karla:

Coincidimos con la indicado por Tomás, en cuanto que los pesos en kgs. de las estructuras tubulares dependen de su configuración, y no sólo de la altura. Sin perjuicio de ello, te indicamos los pesos de los postes poligonales que hoy se utilizan en redes de CGE Transmisión:

Suspensión simple cto, 18 mts:2700 kg
Remate doble cto, 17,3 mts: 5023 kg
Remate doble cto, 15,4 mts: 2651 kg
Remate simple cto, 15,4 mts: 2260 kg
Remate simple cto, 13,5 mts: 1183 kg

Respecto a las especificaciones de los cables, esperamos enviártelas mañana.

Atte.,
Mauricio Camposano I.

-----Mensaje original-----
De: Reid Macho, Tomas Francisco, CHILECTRA [mailto:tfrm@chilectra.cl]
Enviado el: Lunes, 25 de Enero de 2010 11:07
Para: Karla Escobar
CC: Mauricio Camposano Ibarra; Jofre Utreras, Pablo Antonio, CHILECTRA
Asunto: RE: Postes metálicos y cables

Karla:

Respecto a tus consultas:

1. No es posible entregar los Kgs. de los postes metálicos sólo con la altura. Depende además del tipo de poste: suspensión, anclaje, forma, etc. Esos postes son de CGET (a quién copio) y ellos debiesen tener el dato de los Kgs. del poste que solicitaron cotizar.

2. Adjunto especificación general de cables, la cual debiese servir para todos. Los 2 primeros son de Chilectra. Los 5 siguientes son de CGET. Si necesitas más información para los 5 siguientes, por favor comunícate con CGET.

Atento a tus consultas.

Saludos,

Tomás

-----Mensaje original-----
De: Karla Escobar [mailto:karla.escobar@alvyasociados.cl]
Enviado el: viernes, 22 de enero de 2010 16:40
Para: Reid Macho, Tomas Francisco, CHILECTRA
Asunto: Postes metálicos y cables

Estimado Tomás,
Me puedes enviar el peso de los postes metálicos de 11,5 y 18 metros, ya que nos enviaron una cotización para estructura de torres poligonales y reticulada.
Además te agradecería me enviaras alguna especificación para los cables de los cuales no

 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

tenemos cotización, que en general, son los siguientes:

CABLE 2000 MM2 XLPE 300 MVA 110 KV MONOPOLAR CABLE 800 MM2 LPOFC 150 MVA 110 KV MONOPOLAR CABLE DE AAC COMPACTO PROTEGIDO 397.5 KCM 69 KV HENDRIX CABLE MONOPOLAR APANTALLADO C/AISLACION SOLIDA XLPE, AL 1000MM2, 69 KV CABLE MONOPOLAR APANTALLADO C/AISLACION SOLIDA XLPE, CU 300MM2, 69 KV CABLE MONOPOLAR APANTALLADO C/AISLACION SOLIDA XLPE, CU 630MM2, 123 KV CABLE CONCENTRICO INTERCONEXION DE PANTALLAS 0,6/1 kV1x240 Cu IEC 502

Esperamos tu respuesta,
Saludos cordiales

--

El contenido de este correo y los documentos que se acompañan contienen información confidencial y exclusiva de CGE Transmisión S.A. En el evento que el receptor no corresponda a la persona a quien está dirigido, informamos que el uso no autorizado de este instrumento, como su revisión, copia o distribución, se encuentra estrictamente prohibida. Si Usted recibió este correo por error, por favor elimine la información aquí contenida, notificando mediante el mismo medio al remitente.

Antes de imprimir este email, asegúrese que sea necesario

 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)